



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой»
- 1.2. Адрес объекта ХМАО-Югра г.Нефтеюганск 5 мкр.,здание 66
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа (или на _____ этаже), 6687,2 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,61 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта 2000 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Исаевой Антонины Ивановны»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628301. Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66.
- 1.8.Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное
- 1.9.Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная
- 1.10.Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная
- 1.11.Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики Администрации города Нефтеюганска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628301 Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ- Югра г.Нефтеюганск 1 мкр., здание 30 (вторая часть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательная деятельность

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития* нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 750

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Кольцевые автобусные маршруты: № 3, до остановки «Д.К.Юность», далее пешим ходом 550 метров до образовательного учреждения, автобус №5 и №1Б – остановка «Школа №2», далее пешим ходом 350 метров до образовательного учреждения,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 550 м.

3.2.2 время движения (пешком) три мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать: по пути от остановки к образовательному учреждению имеется небольшой спуск)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (дорожка заасфальтирована)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	Б
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДЧ
6	с нарушениями умственного развития	ДЧ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У); ВНД (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У); ВНД (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О,Г,У) ; ВНД(С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У); ВНД(С)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: исходя из общих требований к каждой структурно-функциональной зоне на данном объекте, следует выполнить ряд работ связанных с реконструкцией здания, установкой нового оборудования для инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2014-2018 году

в рамках исполнения Постановления Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 246 Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2016 годы», Постановления администрации Ханты-Мансийского района от 27.05.2014 № 136 « О межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», Постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 N 1323 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2014 - 2018 годы", приложения к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.10.2015 № 338-п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.06.2016 № 1067 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и объектов и услуг в государственных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение частичной доступности объекта для всех категорий инвалидов ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2018г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с территориальными органами социальной защиты, согласно п. 1.2, СП 59.13330.2012

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

Заключение о состоянии доступности объекта отсутствует

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « ____ » _____ 20 ____ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

3. Решения Комиссии _____ от « ____ » _____ 20 ____ г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой»
- 1.2. Адрес объекта ХМАО-Югра г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 6687,2 кв.м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта 2000г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Исаевой Антонины Ивановны», МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 628301 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66 тел/факс 8-3463-22-16-45
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент образования и молодежной политики Администрации города Нефтеюганска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 628301 Российская Федерация Ханты-Мансийский автономный округ- Югра г.Нефтеюганск 1 мкр., здание 30 (вторая часть)

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, **образование**, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг **образовательные**

2.3 Форма оказания услуг: (**на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития **Нет**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность **750**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, **нет**)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Кольцевые автобусные маршруты: № 3, до остановки «Д.К.Юность», далее пешим ходом 550 метров до образовательного учреждения, автобус №5 и №1Б – остановка «Школа №2», далее пешим ходом 350 метров до образовательного учреждения,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **550 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, **визуальная**; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (*имеется небольшой спуск*)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, **нет***

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

_____ (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

« ____ » _____ 20__ г.

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой»
1.2. Адрес объекта ХМАО-Югра г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66
1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 3 этажей, 6687,2 кв.м
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 0,61 кв.м
1.4. Год постройки здания 1967г., последнего капитального ремонта 2000 г.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет,
капитального нет.
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2 имени Исаевой Антонины Ивановны», МБОУ СОШ №2 им.А.И.Исаевой».
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628301 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66 тел/факс 8-3463-22-16-45

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Кольцевые автобусные маршруты: № 3, до остановки «Д.К.Юность», далее пешим ходом 550 метров до образовательного учреждения, автобус №5 и №1Б – остановка «Школа №2», далее пешим ходом 350 метров до образовательного учреждения,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **550 м.**

3.2.2 время движения (пешком) **три мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да, нет**),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;** регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная;** **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (описать- **имеется небольшой спуск**)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да, нет.**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)		

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД(К); ДУ (С)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД(С,Г);		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД(С);		

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Исходя из общих требований к каждой структурно-функциональной зоне на данном объекте, следует выполнить ряд работ связанных с реконструкцией здания, установкой нового оборудования для инвалидов и МГН.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт капитальный
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ- по по этапам адаптации в 2016-2020 году в рамках исполнения Постановления Ханты-Мансийского района от 30.09.2013 № 246 Об утверждении муниципальной программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ханты-Мансийском районе на 2014-2016 годы», Постановления администрации Ханты-Мансийского района от 27.05.2014

№ 136 « О межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения», Постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 N 1323 "Об утверждении муниципальной программы "Доступная среда в городе Ханты-Мансийске" на 2014 - 2018 годы", приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2013 года № 430-п Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», постановления Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.10.2015 № 338-п «О плане мероприятий («дорожной карте») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 30.06.2016 № 1067 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов и объектов и услуг в государственных организациях, подведомственных Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – **обеспечение частичной доступности объекта для всех категорий инвалидов ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется :

4.4.1. **согласование на Комиссии Рабочей группы по обследованию объектов социальной инфраструктуры города Нефтеюганска на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения**

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. **согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)**

Департамент архитектуры и градостроительства г.Нефтеюганска

4.4.3. **техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;**

4.4.4. **согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);**

4.4.5. **согласование с общественными организациями инвалидов;**

Нефтеюганское городское общество Всероссийского Общества Инвалидов;

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается *Заключение о состоянии доступности объекта отсутствует*

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на _____ л.
2. Входа (входов) в здание на _____ л.
3. Путей движения в здании на _____ л.
4. Зоны целевого назначения объекта на _____ л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на _____ л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на _____ л.


Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы


Директор МБОУ
«СОШ №2 им. А.И.Исаевой»
Линник И.А.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы

Заведующая хозяйством
МБОУ «СОШ №2 им. А.И.Исаевой»
Иост Л.Н.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г.
(протокол № _____)
Комиссией (название) _____

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Отсутствие на входе оборудования с доступными элементами информации об объектах (визуальных, тактических, акустических)	все	Установка оборудования с доступными элементами информации об объектах (визуальных, тактических, акустических)	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Отсутствие тактильных средств на покрытии пешеходных путей: не менее чем за 0,8 м. до входа в здание	С	Укладка тактильной плитки	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть						
1.4	Пандус (наружный)	есть						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствие оборудования с доступными элементами	К,О	Установка знака № 181-ФЗ Статья 15	Текущий ремонт

				информации об объекте(визуальных)			
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует информация поддержка на всех путях движения МГН	все	Текущий ремонт	Установка оборудования с доступными элементами информации об объектах (визуальных, тактических, акустических)

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория прилегающая к зданию (участок)	Отсутствие на входе оборудования с доступными элементами информации об объекте (визуальных, тактических, акустических) ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД(С)			Ремонт текущий. Установка оборудования с доступными элементами информации об объекте (визуальных, тактических, акустических)

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние территории, прилегающей к зданию оценено как доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития. Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участке) требуется выполнить ряд мероприятий, таких как - оборудование информационной поддержки на всех путях движения МГН, установку необходимых знаков на территории.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			Отсутствует тактильная плитка перед маршем, нет визуальной маркировки ступеней.	С,О		Укладка тактильной плитки, контрастное обозначение ступеней.
2.2	Пандус (наружный)	есть			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть			Отсутствуют желтые круги на прозрачной двери.	С	Установка контрастной маркировки на прозрачных дверях.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У)			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);
индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация
альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние входа в здание оценено как доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, инвалидов с нарушениями умственного развития. Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участке) требуется выполнить ряд мероприятий, укладка визуальных и тактильных обозначений, тактильной плитки, маркировка ступеней.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Нет предупредительной информации (визуальной и тактильной) о препятствиях (перед дверными проемами и входами на лестницы). Отсутствуют звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов и текстофонов.	все	Ремонт текущий	Размещение звуковых информаторов по типу телефонов-автоматов и текстофонов, предупредительной информации (визуальной и тактильной) о препятствиях
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			Ширина марша менее 1,35м., лестница не оборудована элементами для МГН	все	Ремонт капитальный	Расширение марша лестницы. Установка лифта пассажирского (или подъемника)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует возможность попасть на 2-3й этаж	К,О	Установка откидного пандуса	Текущий ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует возможность попасть на 2-3й этаж	К,О	Установка или приобретение гусеничного подъемника	Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть			Ширина выхода менее 0,9м.,	все	Ремонт капитальный	Расширение дверных

					отсутствуют информирующие обозначения помещений, нет дублирования рельефными знаками		ьный	проемов. Размещение предупредительной информации
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Ширина выхода менее 0,9м., проектные решения здания не обеспечивают безопасность МГН на путях эвакуации и в эвакуационных выходах.	все	Ремонт капитальный	Привести пути эвакуации и эвакуационные выходы в соответствие с требованиями (СНиП21-01, ГОСТ 12.1.004)
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не соответствует требованиям путей движения	все	Ремонт капитальный	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь(пути) движения внутри здания(в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(С,К,О,Г,У)			Ремонт капитальный

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние путей движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) оценено как доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, с нарушениями умственного развития. Для инвалидов с нарушением зрения необходимо установить на перилах тактильные обозначения этажей, и контрастные таблички на дверях. Инвалиды, передвигающиеся в кресле-коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвигаться в здании смогут только на первом этаже, необходимо установить откидной пандус либо приобрести подъемник.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			Не предусмотрено проектом в объемно-планировочной структуре аудиторий рабочее место для инвалида-колясочника . Нет комплекта мебели, оборудования и вспомогательных устройств, специально приспособленных для конкретного вида заболевания. Нет лифтов для перемещения МНГ, ширина пути	все		Капитальный ремонт

					движения не соответствующим специальным требованиям. Нет предупредительной информации (визуальной и тактильной).			
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет -			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне				-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДЧ-И (К,О,У)			Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны целевого назначения здания оценено как доступно частично избирательно для инвалидов, передвигающихся в кресле коляске, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушениями с нарушениями умственного развития. Для инвалидов с нарушением зрения и с нарушением слуха необходимо установить специализированное оборудование.

№ _____
от «___» сентября 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: на данном объекте отсутствуют места приложения труда для инвалидов

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На данном объекте отсутствуют жилые помещения

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Отсутствует комната для инвалидов и МНГ	все	Оборудование туалетной комнаты, установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений для всех категорий инвалидов и МНГ	Ремонт капитальный
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комната для инвалидов и МНГ	все	Оборудование туалетной комнаты, установка поручней, штанг, поворотных	Ремонт капитальный

							или откидных сидений для всех категорий инвалидов и МНГ	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДЧ-И(О,Г,У); ВНД(К); ДУ(С)			Оборудование туалетной комнаты

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участку) требуется выполнить:

- оборудовать туалетную комнату, доступную для всех категорий инвалидов и МНГ.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ «СОШ №2 им.А.И.Исаевой» г.Нефтеюганск 5 мкр., здание 66

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Отсутствует знаковая информация (в виде зрительно различных текстов, знаков, символов, световых сигналов), воспроизводимая графическим или тактильным способом для условного представления объекта, места посещения, услуги, путей эвакуации	все	Установить знаковую информацию (в виде зрительно различных текстов, знаков, символов, световых сигналов), воспроизводимая графическим или тактильным способом для условного представления объекта, места посещения, услуги, путей эвакуации	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют маячки - световые или звуковые пульсирующие ориентиры. Датчики - акустическая система внутренней навигации для слепых.	все	Установить маячки - световые или звуковые пульсирующие ориентиры. Датчики - акустическая система внутренней навигации для слепых.	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют: - средства отображения информации, представляющие собой полосу из	все	Установить средства отображения информации, представляющие собой полосу из	Ремонт текущий

				различных материалов определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия стопами ног, тростью или, используя остаточное зрение;- носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения (осязания); - аппарат для передачи, приема и ведения диалога по телефону инвалидами с нарушениями слуха в текстовом режиме		различных материалов определенного цвета и рисунка рифления, позволяющих инвалидам по зрению распознавать типы дорожного или напольного покрытия стопами ног, тростью или, используя остаточное зрение;- носители информации, передаваемой инвалидам по зрению и воспринимаемой путем прикосновения (осязания);- аппарат для передачи, приема и ведения диалога по телефону инвалидами с нарушениями слуха в текстовом режиме	
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствуют системы информации на объекте	все	Установить системы информации на объекте	Ремонт текущий

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И(К,О,Г,У); ВНД(С);			Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Для полного доступа всех категорий инвалидов в данной зоне (участку) требуется выполнить:

- установить визуальные, акустические, тактильные информирующие средства для всех категорий инвалидов и МГН.